



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ45.Н000076

№ ПС 010736

Срок действия с 17.12.2025 г. по 16.12.2030 г. код ОК 034-2014 (ОКПД2) 25.11.23.120
код ЕКПС
код ТН ВЭД России

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Техно-Сервис». ОГРН: 1117746646302. Адрес: 140188, Московская обл., г. Жуковский, ул. Молодежная, д. 31, помещ. 23. Телефон: +7(495)2129221. E-mail: info@aluminstroy.ru.

(наименование и место нахождения заявителя)

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «ПрофФасадСтрой». ОГРН: 1047796088592. Адрес: 117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Котловка, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 2, пом. 7, ком. 2. Телефон: +7(495)2129221. E-mail: info@aluminstroy.ru. Адрес производства: 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, пом. 10. Телефон: +7(499)6537578.

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Орган по сертификации Свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.ПБ45 до 20.12.2026 г., Орган по сертификации "МОСТЕХНОРУС", 127560, г. Москва, ул. Конёнкова, д. 7. Телефон: +74999938203. E-mail: info@moctex.ru.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция Панели из алюминиевого композита типа «Алюминстрой Goldstar» с защитно-декоративными покрытиями толщиной от 40 мкм до 60 мкм, общей толщиной 3,0 мм и 4,0 мм, выпускаемые по ТУ 5275-001-30170745-2012. Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям Группа горючести - Г4 (сильногорючие) по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»; Группа воспламеняемости - В3 (легковоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»; Группа дымообразующей способности - ДЗ (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»; Группа токсичности продуктов горения - Т4 (чрезвычайноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20. «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».

(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения: Протокол испытаний № 107/25-С от 15.12.2025 г. выдан ИЛ "МОСТЕХНОРУС", свидетельство о подтверждении компетентности ССБК RU.21ПБ42 до 20.12.2026 г.; Акт анализа состояния производства № 0076-АП/ДБ от 19.11.2025 г., ОС «МОСТЕХНОРУС», свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.ПБ45 до 20.12.2026 г.

Представленные документы: ТУ 5275-001-30170745-2012 «Панели композитные Алюминстрой Goldstar».

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

А.С. Бочков

Эксперт (эксперты)

Н.В. Бондарев

